

مادة ٥٠ - معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى نهر النيل وفرعيه  
(جميع المعايير ملليجرام / لتر - ما لم يذكر غير ذلك) .

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على		البيانات
نهر النيل إلى الدلتا (لا يزيد)	فرعى دمياط - رشيد (لا يزيد)	
لا تزيد عن ٣ درجات مئوية عن المجرى المائى المستقبل	لا تزيد عن ٣ درجات مئوية عن المجرى المائى المستقبل	درجة الحرارة
٦ - ٩	٦ - ٩	الأس الإيدروجينى
٣٠	٢٠	الأكسجين الحيوى الممتص
٤٠	٣٠	الأكسجين الكيمايى المستهلك (دايكرومات)
١٢٠٠	٨٠٠	المواد الصلبة الذائبة الكلية
٣٠	٣٠	المواد العالقة
١	١	الكبريتيد (H <sub>2</sub> S) as
٥	٥	الزيوت والشحوم والراتنجات
١	١	الفسفور الكلى (TP) as P
١	١	النشادر (NH <sub>3</sub> as N)
٥	٥	النتروجين الكلى (TN) as N
٠,٠٠٢	٠,٠٠١	الفينول
٠,٥	٠,٥	الفلوريدات
١	١	الكلور المتبقى
٠,٠٠١	٠,٠٠١	الزئبق
٠,١	٠,١	الرصاص
٠,٠٣	٠,٠٣	الكادميوم
٠,١	٠,١	الزرنخ
٠,٥	٠,٥	الكروم
١	١	النحاس
٠,٢	٠,٢	النيكل