

٢٦ الوقائع المصرية - العدد ٢٢ (تابع) فى ٢٨ يناير سنة ٢٠١٣

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على		البيــــــــــــــــان
نهر النيل إلى الدلتا (لا يزيد)	فرعى دمياط - رشيد (لا يزيد)	
١	١	الحديد
٠,٥	٠,٥	المنجنيز
١	١	الزنك
٠,٠٥	٠,٠٥	الفضة
١٠٠٠	١٠٠٠	العد الاحتمالى للمجموعة القولونية فى ١٠٠ سم ^٣
خالية من أى مبيدات	خالية من أى مبيدات	المبيدات بجميع أنواعها

مادة ٥١ - يجب أن تتوافر فى مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة

المخصصة لأغراض الزراعة فقط المعايير الآتية :

المعايير والمواصفات (ملليجرام / لتر ما لم يذكر غير ذلك)	البيــــــــــــــــان
لا تزيد عن ١٠٠٠	المواد الصلبة الذائبة الكلية
لا تزيد عن ٣ درجات مئوية عن المجرى المائى المستقبل	درجة الحرارة
لا يقل عن ٥	الأكسجين الذائب
لا يقل عن ٦,٥ ولا يزيد على ٨,٥	الأس الإيدروجينى
لا يزيد على ٣٠	الأكسجين الحيوى الممتص
لا يزيد على ٥٠	الأكسجين الكيمايى المستهلك (دايكرومات)
١٥	النتروجين الكلى (TN) as N
٣	الفسفور الكلى (TP) as P
لا يزيد على ٣	زيوت أو شحوم
لا يزيد على ٠,٠٠١	الزئبق
لا يزيد عن ٣	حديد
لا يزيد عن ٢	منجنيز