

الوقائع المصرية - العدد ٢٢ (تابع) في ٢٨ يناير سنة ٢٠١٣ ٢٩

المد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها على المياه الصناعية السائلة المعالجة		بيان
مياه الصرف الصحي المعالج	المياه الصناعية السائلة المعالجة	
٠,١	٠,١	الكروم
٠,٥	٠,٥	النحاس
٠,٥	٠,٥	النيكل
٢	٢	الزنك
١	٣,٥	الحديد
١٠٠	٥٠٠	العد الاحتمالي للمجموعة القلوئية في ١٠٠ سم ^٣
-	-	بوبيضات الدييان (إيسكارس) ^(*)
المبيدات بأنواعها		
لا يزيد عن ١٥	لا يزيد عن ١٥	ألدرين، داي إلدرين Aldrin and dieldrin
لا يزيد عن ١	لا يزيد عن ١	الأكلور Alachlor
لا يزيد عن ٥	لا يزيد عن ٥	الديكارب Aldicarb
لا يزيد عن ١	لا يزيد عن ١	أترازين Atrazine
لا يزيد عن ١٥	لا يزيد عن ١٥	بنتاوزون Bentazone
لا يزيد عن ٣٥	لا يزيد عن ٣٥	كاربوفوران Carbofuran
لا يزيد عن ١	لا يزيد عن ١	كلورдан Chlordane
لا يزيد عن ٥	لا يزيد عن ٥	٢,٤ داي كلوروبروب 2,4 - Dichloroprop
لا يزيد عن ٤٥	لا يزيد عن ٤٥	
لا يزيد عن ٥	لا يزيد عن ٥	فينوبروب Fenoprop
لا يزيد عن ٤٥	لا يزيد عن ٤٥	ميكيوبروب Mecoprop

(*) معايير يتم دراستها بواسطة مجموعة عمل يتم تشكيلها بقرار وزير الموارد المائية والرى من وزارات الصحة والسكان ، الدولة لشئون البيئة ، مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ، الموارد المائية والرى .